

GRUPO	TIPO DE INSTALACIONES	REQUIERE PROYECTO	REQUIEREN MTD
A	Industrias en general	P>20kW	P≤20 kW
B	Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión. Bombas de extracción o elevación de agua	P>10kW	P≤10 kW
C	Locales mojados. Generadores y convertidores. Conductores aislados para caldeo, excluyendo los de viviendas	P>10kW	P≤10 kW
D	De carácter temporal para alimentación de maquinaria en obras de construcción. De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos	P>50kW	P≤50 kW
E	Edificios destinados principalmente a viviendas y locales comerciales y oficinas que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia	P<100kW (por CGP)	P≤100 kW (por CGP)
F	Viviendas unifamiliares	P>50kW	P<50kW
G	Garajes que precisan ventilación forzada	SL	-
H	Garajes con ventilación natural	> 5 plazas	≤5 plazas
I	Locales de pública concurrencia	SL	-
J	Líneas de baja tensión con apoyos comunes a líneas de alta tensión Máquinas de elevación y transporte Instalaciones que utilizan tensiones especiales Rótulos luminosos, salvo que se consideren instalaciones de BT, según ITC-BT-44 Cercas eléctricas Redes de distribución	SL	-
K	Locales de pública concurrencia	P>5 kW	P≤5 kW
L	Locales de pública concurrencia	SL	-
M	Locales de pública concurrencia	SL	-
N	Piscinas y fuentes	P>5 kW	P≤5 kW